

АКТ
Общего (весеннего)осмотра здания

«01» апреля 2020г.

г.Калуга

Дом № __11__ строение, подъезд 1,2,3__ по ул, Ипподромная

Жилищно-эксплуатационный участок ООО ЖРЭУ-17 г.Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки __2001__

Материал стен __кирпич__

Число этажей __3__

Наличие подвала __техподвал__

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-17 Помосовой И.М.

Членов: инженер ПТО Абрамова Г.Г., мастер Свиридова Т.В., слесарь сантехник Гапеев И.Г.

произвели вышеуказанного строения

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Ед. изм.	Кол.	Оценка состояния или краткое описание дефектов и причин / с указанием объемов/	Решение о принятии мер/капитальный или текущий ремонт/
1	фундаменты			удовлетворительное	не требуется
2	стены каменные,	куб.		удовлетворительное	не требуется
3	деревянные	м2		-	-
4	перегородки,дер.	-/--		-	-
5	-/--/--несгораимые	-/-		удовлетворительное	не требуется
6	перекрытия: чердачные	м2		удовлетворительное	не требуется
7	-/--/--междуэтажные	-/-		удовлетворительное	не требуется
8	санузлов	-/-		удовлетворительное	не требуется
9	подвальное	-/-		удовлетворительное	не требуется
10	крыша :стропила				-
11	///--/--обрешетка				-
12	кровля	м2	20,0	требуется ремонт	текущий ремонт
14	внутренний водосток	-/-		удовлетворительное	не требуется
15	полы: дощатые	м2		удовлетворительные	не требуется
16	-/--/--паркетные	-/-	-		-

17 -//-//-линолиум	-/-		удовлетворительные	не требуется
18-//-//- плиточные	м2		удовлетворительные	не требуется
19 -//-//-прочие	-/-	1,5	требуют ремонта	текущий ремонт
20 проемы:оконные перепл.	м2	0,5	требуется ремонт	текущий ремонт
21 -//-//-двери внутренние	-/-		удовлетворительное	не требуется
22 -//-//- наружные	-/-		удовлетворительное	не требуется
23 фасад наружная отделка	м2		удовлетворительное	не требуется
24 отопление-ц/о	м.п	4,0	требуется ремонт	текущий ремонт
25 -//-//-радиаторы	рад.		удовлетворительное	не требуется
26 калориферное	м2		-	-
27 печи на т/т или газ	шт.		-	-
28 АГВ колонки	-/-		-	-
29 канализация:умывальник	-/-		удовлетворительное	не требуется
30 раковины	-/-		удовлетворительное	не требуется
31 водопроводные трубы	м.п	5,0	требуется ремонт	текущий ремонт
32 водопровод:унитазы	шт		удовлетворительное	не требуется
33 -//-смывные бачки	-/-		удовлетворительное	не требуется
34 канализ.трубы	м.п.		удовлетворительное	не требуется-
35 трубы гор.воды	м.п	3,0	требуется ремонт	текущий ремонт
36 ванны шт.			удовлетворительное	не требуется
37 души	шт.		удовлетворительное	не требуется
38 колонки газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
39 трубы газовые	м.п.		удовлетворительное	не требуется
40 плиты: газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
41 -//-//-электро.	-/-		-	нет
42				
43 телевидение	общ..		удовлетворительное	не требуется
44 лифты	шт.	-		-
45 световая Эл.проводка	м.п.	10,0	оснащение энергосберегающим оборудованием сетей ком.освещения	текущий ремонт
46 силовая Эл.проводка	-/-		удовлетворительное	не требуется
47 вводные устройства	шт	1	ВРУ ревизия	текущий ремонт
48 электрощитов		шт 9	ревизия	текущий ремонт

49	вент.ствола и трубы	м.п.	прочистка	текущий ремонт
50	мусоропровод стволы			-
51	балконы и лоджии	м2	удовлетворительное	не требуется
52	эркеры	-/-	-	нет
53	лестницы: ступени	-/-	удовлетворительное	не требуется
54	площадки	м2	удовлетворительное	не требуется
55	ограждения		удовлетворительное	не требуется
56	мусоросбор.камеры			-
57	бойлер			нет
58	тепловые узлы	1 эл.узел	ревизия з/а	текущий ремонт
59	водоподкачка	-		нет
60	помойные ямы	шт		нет
61	надворные туалеты	-/-		нет
62	деревянные мусоросборники	-/-		нет
63	бельевая площадка	-/-		-
64	грибки	-/-	-	-
65	песочницы	-/-	-	1
66	хоз.кладовки	-/-	- удовлетворительное	не требуется
67	хоз.сарай/дровяные/	-/-	-	-
68	комплексные детские площадки	-/-	1 удовлетворительное	не требуется
69	комплексные спортивные площадки	-/-	-	-
70	скамейки	-/-	удовлетворительное	не требуется
71	контейнерные площадки	-/-		-
72	асфальтовые тротуары и проезды м.кв.		удовлетворительное	не требуется
73	отмостки		удовлетворительное	не требуется

74 цоколя

-/-

удовлетворительное

не требуется

2.Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4,6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА ПРОИЗВЕДЕНО:

1.Отрывка шурфов _____ не требуется

2.Простукивание штукатурки и облицовки фасадов ___ выполнено _____

3.Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -

4.Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____ - _____

5. Взятие проб материала для передачи их для испытания в лабораторию _____ - _____

6. Проверка санитарно-технических устройств и инженерного оборудования проведена проверка рабочим давлением з/арматуры, сетей


7.прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____
промывка , опрессовка внутридомовых сетей теплоснабжения ,передача по Акту № _____ от _____ 20__ г. МУП «КТС» _____

8.Выводы и предложения выполнить работы по ремонту согласно указанного перечня

Подписи:

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Помосова И.М.

Свиридова Т.В.

Абрамова Г.Г..

Курбаткин А.Н

